

15.04.2019. Nr. 2.5/2019/1440
Uz Nr.

Sarunu procedūras pretendentiem

Par sarunu procedūru Nr. AST2019/30 "330/110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2019. gadā"

Nosūtām atbildi uz jautājumu par sarunu procedūru Nr. AST2019/30 "330/110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2019. gadā".

Jautājums: Saskaņā ar Latvijas energostandartu LEK 135 gaisvadu elektropārvadcs līnijas 110-330 kV, šķērsojot valsts autoceļus, šķērsojumu ierobežojošiem balstiem jābūt enkura tipa. Pārejas enkurbalstos jāpielieto spriegotājķēdes ar divu vai vairāk zaru izolatoru virtenēm. Kūļvadu spriegotājķēdēs katrai ķēdei jāparedz savs stiprinājums pie balsta, laiduma pusē jāparedz krustjūgi.

Vai pretendentam pie valsts galvenajiem autoceļu šķērsojumiem jāparedz enkurbalsti, jo sarunu procedūras tehniskajos noteikumos minēts, nomainot balstus novērst negabarītus (augstāki balsti, papildus balsti vai vadu pārregulēšana)?

Atbilde: Pretendentam jāparedz 330 kV GL LNr.315 Salaspils – Aizkraukle dzelzsbetona balstu Nr.5 un Nr.6 (šķērsojums ar valsts galveno autoceļu E77/A4) nomaiņa pret metāla enkurbalstiem. Precizētais Cenu saraksts un Tehniskie noteikumi ar autoceļa E77/A4 šķērsojuma izbūves apjomiem tiks nosūtīti kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu.

Valdes loceklis

Mārcis Kauliņš

Velbergs 67725234